Главное Управление МЧС России по Новосибирской области (наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.217-68-43, т.222-45-55, ф. 222-48-05 E-mail: fireman@sibmail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного надзора)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 86, телефон: 226-92-66 E-mail: OND-Gorodskoy@yandex.ru

Заключение № ## о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности 09 ч. 00 мин.« 13 » марта 20 18 г. по 12 ч. 30

в период с марта 2018 г. проведено обследование документов, объекта защиты «13» Государственного бюджетного профессионального образовательного заявителя учреждения Новосибирской области «Новосибирский политехнический колледжу

наименование объекта защиты, юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), правообладателя собственности, имущества)

Расположенного (-ых) по адресу:

630055, г. Новосибирск, ул. Российская, 3, площадью 5879, 1кв.м.

Вывод по результатам обследования:

объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности объект защиты и территории (земельный участок) соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты и территории (земельного участка) требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.

Данное заключение, выдано:

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Новосибирской области «Новосибирский политехнический колледж», ИНН 5408125245

(полное наименование юридического лица(индивидуального предпринимателя), ИНН

И.о. начальника ОНД и ПР по г. Новосибирску УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области В.В. Зубков

должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН

место печати органа ГПН

Вход. № 1888 от 27.02.2018 г. исполнитель: Седельников В.В.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Новосибирской области 8 (383) 239-99-99

(подпись)

М.П. *****

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.217-68-43, ф.222-47-71, т.222-45-55, ф. 222-48-05 E-mail: fireman@sibmail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного надзора)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 86 телефон: 226-92-66 E-mail: OND-Gorodskoy@yandex.ru

AKT № <u>#</u>

по результатам рассмотрения заявления

"13" марта 2018 г. (место составления акта)

г. Новосибирск

12 ч. 30 мин.

Государственным инспектором г. Новосибирска по пожарному надзору Седельниковым Виталием Викторовичем.

(фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектора(-ов) по пожарному надзору, проводившего(-их) обследование, рассматривавшего заявление)

в период с <u>09 ч. 00 мин. "13" марта 2</u>018 г. по <u>12 ч. 30 мин. "13" марта 2</u>018 г.

проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в здании(-ях), в помещении(-ях), и сооружениях:

нужное подчеркнуть)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский политехнический колледж»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: г. Новосибирск, ул. Российская, 3.

при обследовании совместно с директором Эллертом Виктором Викторовичем

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Учебный корпус по адресу: г. Новосибирск, ул. Российская, 3, общей площадью 5879,1 кв.м. юридическое лицо Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский политехнический колледж», занимает согласно свидетельства о государственной регистрации права 54АЕ №683224 от 12.01.2015г. Здание 4-х этажное. Здание II-ой степени огнестойкости, кирпичное, перекрытия железобетонные, кровля мягкая — железобетонные плиты перекрытия, электроснабжение централизованное, отопление водяное централизованное, вентиляция естественная,. Класс функциональной пожарной опасности помещений Ф 4.2. В целях своевременного обнаружения пожара, в помещениях установлена автоматическая установка пожарной сигнализации, имеется система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в полном объеме. Противопожарный режим соблюдается. Лицо, ответственное за пожарную безопасность, прошло специальную подготовку по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума в организации, имеющей соответствующую лицензию.

Плановая проверка объекта защиты Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский политехнический

колледж» проводилась 31.10.2017г., были выявлены нарушения требования пожарной безопасности, выдано предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности. № 1700/1/1 от 31.10.2017г., срок устранения нарушений 01.11.2018г.

функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане.

В ходе обследования выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

Нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности в помещениях <u>Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский политехнический колледж», не выявлено.</u>

INAPONT B.B.	Develop
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования) " 13 " 03 2018 г.	(подрись)
Акт составлен в двух экземплярах, копию получил: Элгеры В.В. (Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))	(подпись)
Вывод по результатам обследования:	
Состояние помещений Государственного бюдя	
учреждения Новосибирской области «Новосибирск	
по адресу: г. Новосибирск, ул. Российская, 3,	соответствует противопожарным нормам и
требованиям. "_13_" _ 032018 г.	no state
Обследование проводил:	A STATE OF THE STA
Государственный инспектор г. Новосибирска	Jan
по пожарному надзору Седельников В.В. (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) 2018 г.	М П П
	* IVI.JI.II.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

No POCC RU.AA79.M04870

Срок действия с 23.11.2018

по 22.11.2021

№ 0158007

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.10AЯ79 Орган по сертификации продукции и услуг общества с ограниченной ответственностью "Новосибирский центр сертификации и мониторинга качества продукции" Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 52, этаж 3, телефон: (383)204-43-10, факс: (383)204-43-11, электронная почта: info@ncsm-sib.ru

УСЛУГА (РАБОТА) УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (см. приложение на бланке № 0178705)

ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 56.29.20; 56.10.19

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ΓΟCT 30389-2013 (n.n. 5.3-5.4, 5.6-5.7, 5.9, 5.12, 5.15); ΓΟCT 30390-2013 (n.n.5.1-5.6, 5.8-5.10, 5.12-5.18, 6.3-6.4, 7.1-7.3, 8.2-8.7, 9.1-9.12); FOCT 31984-2012 (n.n.6.1-6.2, 6.4); FOCT 30524-2013 (n.n.6.1-6.10); Правил оказания услуг общественного питания, утв. постановлением Правительства РФ № 1036 от 15.08.1997 с изменениями и дополнениями

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ГБПОУ НСО "Новосибирский политехнический колледж", ИНН 5408125245, ОГРН 1025403657070; Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 630117, г. Новосибирск, ул. Российская, 3; тел. (383)332-56-48; факс: (383)332-19-59; эл. почта: npl@ngs.ru

НА ОСНОВАНИИ

Акта оценки оказания услуг от 22.11.2018 № 00100, протоколов испытаний от 16.10.2018г. № 7884, от 19.10.2018г. № 7954, 7960 ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в г. Бердске, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511980, по адресу: 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Первомайская, 15/1, тел.8(383) 2-14-93

Схема сертификации 4

DOKANTERTOR II

Руководитель органа

Эксперт

Е. И. Филатов

Т.В. Фоменко илия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0178705

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU. AЯ79. M04870

Перечень услуг (работ), на которые распространяется действие сертификата соответствия

Код **УСЛУГИ** (работы)

Наименование услуги (работы)

Обозначение нормативной и технической документации, регламентирующей характеристики (показатели) услуги (работы), подтверждаемые при сертификации

Дополнительная информация

56.29.2 УСЛУГИ СТОЛОВЫХ

ГОСТ 30389-2013 (п.п. 5.3-5.4) 5.6-5.7, 5.9, 5.12, 5.15); FOCT 30390-2013 (п.п.5.1-5.6, 5.8-5.10, 5.12-5.17, 6.3-6.4, 7.1,7.3, 8.2- 8.7 9.8, 9.11-9.12); FOCT 31984-2012 (п.п.6.1- 6.2, 6.4); ГОСТ 30524-2013 (п.п. 6.1-6.10); Правил оказания услуг общественного питания, утв. постановлением Правительства РФ № 1036 or 15.08.1997 c изменениями и дополнениями

56.10.1 УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ГОСТ 30389-2013 (п.п. 5.3-5.4, КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

(ассортимент согласно прилагаемому перечню)

РЕАЛИЗАЦИИ ИЗГОТОВЛЕННОЙ 5.6-5.7, 5.9, 5.12, 5.15);ГОСТ 30390-2013 (п.п.5.1-5.6, 5.8-5.10, 5.12-5.18, 6.3-6.4, 7.3, 8.2, 8.7, 9.1-9.12); FOCT 31984-2012 (п.п. 6.2, 6.4); ГОСТ 30524-2013 (п.п.6.1-6.11)

ГБПОУ НСО "Новосибирский политехнический колледж", г. Новосибирск, ул. Российская, 3



Руководитель органа

Эксперт

Е. И. филатов

Т.В. фоменко